

Berechnung des Primärenergiefaktors

nach AGFW Arbeitsblatt FW 309-1

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Wärmenetz Nahwärmenetz Adelsdorf in Adelsdorf von Gemeindewerke Adelsdorf KU

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des Betreibers Gemeindewerke Adelsdorf KU dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023

(§ 22 Absatz 2 GEG)

0,00

Primärenergiefaktor nach Kappung

(§ 22 Absatz 3 GEG)

0,20

Emissionsfaktor FW 309-1:2023

(Anlage 9 GEG)

0 g/kWh

Datenbasis:

umfasst Planungsdaten:

gültig bis:

erstmalig ausgestellt am:

von:

Planungsunterlagen

Ja

02.05.2030

03.05.2023

Dustin Dennstedt (AGFW-FW 609-346)

